

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

główny specjalista
Anna Rzemienicka

podpis osoby sprawdzającej

22.11.23

podpis osoby sprawdzającej

Naczelnik Wydziału
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

(1)

Magdalena Czepiel

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji

Amita Ryłska

22. 11. 2023

Departament
Kultura i Dziedzictwa

podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Komórki ds. inwestycji

(1)

Amita Ryłska

Wicemarszałek Województwa

(2)

Dariusz Członiec

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:

**Prace modernizacyjne w zabytkowych obiektach
zespołu pałacowo – parkowego w Lubostroniu**

1. uzasadnienie celowości realizacji zadania

Stajnia – wozownia oraz piwnice w fosie są obiektami zabytkowymi zespołu pałacowo – parkowego w Lubostroniu, dbałość o ich ochronę i konserwację jest priorytetowym, statutowym celem działalności instytucji. Pałac Lubostroń przed sezonem grzewczym jest zobligowany do naprawy pieca oraz instalacji podłogowej, stąd realizacja zadania jest niezwłoczna. Instytucja jest zmuszona do wymiany 1 kotła grzewczego, aby układ kaskadowy kotłów kondensacyjnych działał prawidłowo, z odpowiednią wydajnością. W ten sposób przywrócimy jego pełną sprawność i funkcjonalność. Należy równocześnie zmodernizować instalację podłogową w piwnicach w fosie, gdyż jej wadliwość przyczyniła się do pęknięcia korpusu kotła grzewczego.

Zadanie realizowane w trybie § 12 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 28/1214/21 z 22 lipca 2021 r.

2. zakres rzeczowy zadania

1. Wymiana jednego z kotłów w układzie kaskadowym kotłów kondensacyjnych w budynku stajni-wozowni,
2. Modernizacja ogrzewania podłogowego w piwnicach w fosie:
 - demontaż pokrycia podłogi,
 - przygotowanie podłoża (oczyszczenie, osuszenie)
 - wykonanie izolacji termicznej posadzki,
 - rozłożeniu przewodów i wykonanie pętli grzewczych,
 - sprawdzenie szczelności całego układu,
 - wykonanie posadzki jastrychowej,
 - ułożenie zdemontowanej okładziny marmurowej.

3. dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Zadanie będzie wydatkiem inwestycyjnym – jako modernizacja.

Efektem rzeczowym będzie zachowanie zabytkowych obiektów przed zniszczeniem (zawilgoceniem) gdyż, zadanie to zapewni komfort cieplny oraz odpowiedni mikroklimat budynków, co ma szczególnie uzasadnienie w obiektach zabytkowych.