

OPERA NOVA
w Bydgoszczy
ul. Marszałka Focha 5
85-070 BYDGOSZCZ
NIP 967-00-01-897

.....
wnioskodawca

I. Nazwa zadania: Remont agregatu wody lodowej

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
		ilość	cena jedn.									
1	Remont agregatu wody lodowej	1,00	45 000,00	1,00 Środki własne województwa	X	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00		45 000,00
				dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
				środki UE/IZ		0,00	0,00					
		wartość	45 000,00	środki własne jednostki		0,00		0,00	0,00			
				inne źródła		0,00		0,00	0,00			
				Razem		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
				środki własne województwa	X	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00		45 000,00
				Środki własne jednostki		0,00	0,00					
				Środki UE/IZ		0,00	0,00					
				budżet państwa		0,00	0,00					
				inne źródła		0,00		0,00	0,00			
				Razem		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

RAZEM

.....
sporządził
Departament merytoryczny

Naczelnik,
Wydziału Kultury (2)
Marta Kopyńska

główny specjalista
.....
podpis osoby sprawdzającej

.....
I zastępca dyrektora
Opery i Filharmonii Bydgoszczy
Pawel M. Jankowski

DYREKTOR

.....
dyrektor jednostki
dyrektor departamentu merytorycznego

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

.....
podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
Anita Ryńska

.....
Dyrektor departamentu merytorycznego
.....
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji
Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego (3)
..... (4)

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu (2)
Maciej Czepiel

11.07.2024

Członek Zarządu
Zbigniew Ostrowski

Załącznik do uchwały Nr 10/542/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 18 lipca 2024 r.

Bydgoszcz, 04.07.2024 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

KW-11.789.6.2.2024

Kredyt 115.000 zł wyjątkowo i zmieszanie warunków - finansowanie zadania
finansowania do 5. XI, wyjątkowo - stan na 28.06.2024 r.
i bieżące wydatki na dotację - stan na 28.06.2024 r.
zmniejszenie wydatków podlegających pod wyjątkowość zadania z II na
100.500 zł kredytu 45.000 zł; przewidzianym w budżecie zadania z II na
IV kwartał br.
Porównanie wartości wydatków wyjątkowość planu z dnia 28.06.2024 r. na
2024 rok - efektów kwartału
Sp. A. Opatów
15.07.2024 r.

WPEŁNIŁO
Departament Finansowy
Wydział Planowania i Analizy
2024-07-11
107.446/2024
Podpis: A. Chmielecki

CZĘŚĆ OPISOWA
HARMONOGRAMU NA 2024 ROK ZADANIA
FINANSOWANEGO Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

PN. „REMONT AGREGATU WODY LODOWEJ”

REALIZOWANEGO PRZEZ: **OPERĘ NOVA W BYDGOSZCZY**

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia (UE) 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych stacjonarne urządzenie chłodnicze (jakie posiada Opera Nova) w zależności od ilości f-gazów w jednym obiegu, podlegają kontroli szczelności raz na 6 lub 12 miesięcy. Przeglądu agregatu wody lodowej ujawnił nieszczelność a co za tym idzie uszkodzenie bloku skraplacza, co może wiązać się z awarią urządzenia w przypadku jego pracy (oraz ulatnianiem się gazów do atmosfery).

W związku z powyższym należy wymienić uszkodzony element oraz uzupełnić czynnik chłodniczy R410a w agregacie wody lodowej Trane.

2. Zakres rzeczowy zadania

Zadanie obejmuje:

- odzysk czynnika chłodniczego R410a pozostałego w systemie,
- dostawę i wymianę uszkodzonych paneli skraplacza,
- wykonanie próby azotowej,
- wykonanie próżni w układzie i napełnienie systemu czynnikiem chłodniczym R410a do stanu nominalnego (zakładana ilość czynnika 2x15 kg),
- czyszczenie i konserwacja urządzenia,
- uruchomienie oraz kontrola urządzenia.

Realizacja zadania planowana jest w IV kwartale 2024 roku.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Po wymianie skraplaczy będzie można przystąpić do użytkowania agregatu wody lodowej.

I Zastępca Dyrektora
Opery Nowy Bydgoszcz

Paweł Wójcikowski