

MARSZAŁEK
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń, dnia 10 czerwca 2025 r.

ŚG-I-G.7244.107.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.), w związku z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez SOL-HURT Sp. z o.o., ul. Garbary 5B, 86-050 Solec Kujawski, o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów

o r z e k a m

zmienić na wniosek Strony decyzję Starosty Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2016 r., znak: OŚ-VII.6233.47.2016, zmienioną decyzją Starosty Bydgoskiego z dnia 15 maja 2017 r., znak: OŚ-VII.6233.17.B.2017 r., udzielającą SOL-HURT Sp. z o.o. Sp. K., ul. Garbary 5B, 86-050 Solec Kujawski, zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie działki o nr ewid. 747/30 przy ul. Garbary 5B w Solcu Kujawskim, gm. Solec Kujawski, powiat bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, w następujący sposób:

I. Ileć w przedmiotowej decyzji występuje oznaczenie posiadacza odpadów:

SOL-HURT Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Garbary 5B
86-050 Solec Kujawski
NIP 5542934374
REGON 363501005

zmieniam go na:

SOL-HURT Sp. z o.o.
ul. Garbary 5B
86-050 Solec Kujawski
NIP 5542934374
REGON 363501005

II. Po pkt 3) decyzji „Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów.” dodać pkt 3.1) o następującym tytule i brzmieniu:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
24.	15 01 07	Opakowania ze szkła	50	5 000
25.	16 01 03	Zużyte opony	25	300
26.	16 01 17	Metale żelazne	25	2 000
27.	16 01 18	Metale nieżelazne	25	2 000
28.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	25	300
29.	16 01 20	Szkło	50	5 000
30.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	25	300
31.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	10	200
32.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy ⁵⁾ inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	20	200
33.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	20	200
34.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	3	50
35.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	3	50
36.	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	3	50
37.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	5	50
38.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	5	50
39.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	50	5 000
40.	17 02 01	Drewno	50	5 000
41.	17 02 02	Szkło	50	5 000
42.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	25	300
43.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	50	5 000
44.	17 04 02	Aluminium	50	5 000
45.	17 04 03	Ołów	25	2 000
46.	17 04 04	Cynk	25	2 000
47.	17 04 05	Żelazo i stal	200	10 000
48.	17 04 06	Cyna	25	2 000
49.	17 04 07	Mieszanki metali	50	5 000
50.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	100	10 000
51.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	50	5 000
52.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	50	5 000
53.	19 10 06	Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05	50	5 000
54.	19 12 01	Papier i tektura	130	10 000
55.	19 12 02	Metale żelazne	50	5 000
56.	19 12 03	Metale nieżelazne	50	5 000
57.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	25	300
58.	19 12 05	Szkło	50	5 000
59.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	50	5 000
60.	20 01 01	Papier i tektura	50	10 000
61.	20 01 02	Szkło	50	5 000
62.	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	2	50
63.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	20	200

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m ²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa odpadów [Mg/m ³]	Największa masa odpadów [Mg]
	12 01 99, 15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 17 02 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 19 10 01, 19 10 02, 19 10 06, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 05, 20 01 40				
2.	wydzielone miejsce na częściowo zadaszonym placu magazynowym: sektor nr 2 dla odpadów o kodach: 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 03, 16 01 19, 16 01 99, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39, 20 01 99	112 (16 m x 7 m)	3	0,2	67,2
3.	wydzielone miejsce na częściowo zadaszonym placu magazynowym: sektor nr 3 dla odpadów o kodach: 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 13, 12 01 17, 12 01 21, 12 01 99, 15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 17 02 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 19 10 01, 19 10 02, 19 10 06, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 05, 20 01 40	35 (7 m x 5 m)	3	1,5	157,5
4.	wydzielone miejsce na częściowo zadaszonym placu magazynowym: sektor nr 4 dla odpadów o kodach: 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02,	112 (16 m x 7 m)	3	0,2	67,2

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m ²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa odpadów [Mg/m ³]	Największa masa odpadów [Mg]
	12 01 04, 12 01 13, 12 01 17, 12 01 21, 12 01 99, 15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 17 02 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 19 10 01, 19 10 02, 19 10 06, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 05, 20 01 40				
8.	wydzielone miejsce na częściowo zadaszonym placu magazynowym: sektor nr 8 dla odpadów o kodach: 03 03 07, 03 03 08, 07 02 13, 07 02 17, 12 01 05, 15 01 01 , 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 16 01 03, 16 01 19, 16 01 99, 16 80 01, 17 02 01, 17 02 03, 17 04 11, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 07, 20 01 01, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 99	84 (12 m x 7 m)	3	0,3	75,6
9.	wydzielone miejsce na częściowo zadaszonym placu magazynowym: sektor nr 9 dla odpadów o kodach: 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 13, 12 01 17, 12 01 21, 12 01 99, 15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 17 02 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 19 10 01, 19 10 02, 19 10 06, 19 12 02,	117 (13 m x 9 m)	3	1,5	526,5

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m ²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa odpadów [Mg/m ³]	Największa masa odpadów [Mg]
14.	wydzielone miejsce na placu magazynowym: sektor nr 14 dla odpadów o kodach: 15 01 07, 16 01 20, 17 02 02, 19 12 05, 20 01 02	22 (11 m x 2 m)	3	0,8	52,8

IV. Po pkt 3.2) decyzji „Wskazanie największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w poszczególnych miejscach magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów miejsc magazynowania odpadów” dodać pkt 3.3) o następującym tytule i brzmieniu:

3.3) Wskazanie całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) miejsc magazynowania odpadów

Tabela. Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m ²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa [Mg/m ³]	Całkowita pojemność miejsca [Mg]
1.	wydzielone miejsce na częściowo zadaszonym placu magazynowym: sektor nr 1	105 m ² (15 m x 7 m)	5	1,5	787,5
2.	wydzielone miejsce na częściowo zadaszonym placu magazynowym: sektor nr 2	112 (16 m x 7 m)	5	0,2	112
3.	wydzielone miejsce na częściowo zadaszonym placu magazynowym: sektor nr 3	35 m ² (7 m x 5 m)	5	1,5	262,5
4.	wydzielone miejsce na częściowo zadaszonym placu magazynowym: sektor nr 4	112 (16 m x 7 m)	5	0,2	112
5.	wydzielone miejsce na częściowo zadaszonym placu magazynowym: sektor nr 5	35 m ² (7 m x 5 m)	5	1,5	262,5

V. Po pkt 7) decyzji dodać pkt 8) o następującym brzmieniu:

- 8) Integralną częścią niniejszej decyzji jest załączona kopia operatu przeciwpożarowego dla SOL-HURT Sp. z o.o. Sp. K., ul. Garbary 5B, 86-050 Solec Kujawski, wraz z kopią postanowienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy z dnia 5 marca 2021 r., znak: PZ.5560.197.04.2020**

VI. Pozostałe zapisy decyzji Starosty Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2016 r., znak: OŚ-VII.6233.47.2016 ze zm. pozostają bez zmian.

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 3 marca 2020 r. SOL-HURT Sp. z o.o. Sp. k., ul. Garbary 5B, 86-050 Solec Kujawski, wystąpiła do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o zmianę decyzji Starosty Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2016 r., znak: OŚ-VII.6233.47.2016, zmienionej decyzją Starosty Bydgoskiego z dnia 15 maja 2017 r., znak: OŚ-VII.6233.17.B.2017 r., udzielającej ww. Spółce zezwolenia na zbieranie odpadów, na terenie działki o nr ewid. 747/30 przy ul. Garbary 5B w Solcu Kujawskim, gm. Solec Kujawski, powiat bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie. Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 25 maja 2020 r., 20 listopada 2020 r., 5 marca 2021 r., 9 marca 2021 r., 20 września 2021 r., 19 marca 2025 r., 21 marca 2025 r.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku SOL-HURT Sp. z o.o., gdyż maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych na terenie zakładu w okresie roku przekracza 3000 Mg.

Wnioskowana zmiana objęła swoim zakresem dostosowanie posiadanej decyzji do obowiązujących przepisów prawa w zakresie określonym w art. 14. ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Ponadto Strona, w związku z przekształceniem spółki, wystąpiła z wnioskiem o zmianę ww. decyzji Starosty Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2016 r., ze zm., w zakresie innym niż dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa, tj. o zmianę nazwy posiadacza odpadów z SOL-HURT Sp. z o.o. Sp. k. na SOL-HURT Sp. z o.o. Numery NIP, REGON, adres oraz zakres działalności firmy pozostają bez zmian.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, stosownie do art. 41a ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wystąpił pismem z dnia 26 czerwca 2020 r., znak: ŚG-I-G.7244.107.2020 do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska oraz pismami z dnia 26 czerwca 2020 r., 8 stycznia 2021 r., 10 marca 2021 r., znak: ŚG-I-G.7244.107.2020 do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy o przeprowadzenie kontroli zakładu zakresie spełniania wymagań określonych

Ponadto podstawę prawną zmiany decyzji w zakresie innym niż dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa, stanowi art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym „Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony”. Za dokonaniem zmiany ww. decyzji przemawia słuszny interes Strony, przejawiający się koniecznością dostosowania decyzji do obowiązującego prawa oraz właściwego oznaczenia posiadacza odpadów. Ponadto przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie decyzji.


Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tut. Organ przed wydaniem decyzji umożliwił Stronie zapoznanie się z zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie, co do którego Strona nie wniosła uwag.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.



z up. Marszałka Województwa

(1)

Maria Wisniewska
Dyrektor
Departamentu Środowiska

Otrzymują:

1. SOL-HURT Sp. z o.o.
ul. Garbary 5B, 86-050 Solec Kujawski
2. aa

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska
ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
2. Burmistrz Solca Kujawskiego
ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski

Załącznik do decyzji
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

znak: 86-TC.7244.107.2020

z dn.: 30 czerwca 2025r. (3)

RZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 30 czerwca 2025r. (2)

Wierzę zgodność z oryginałem
86-1-26

z up. Marszałka Województwa

Maria Wiśniewska

Dyrektor

Departamentu Środowiska

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

SOL-HURT Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Garbary 5B, 86-050 Solec Kujawski

OPRACOWAŁ:

Andrzej Ślusarek, tel. 331/96

ZATWIERDZIŁ:

SOL - HURT

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Garbary 5 B
86-050 Solec Kujawski
KRS - 0000596695
NIP 5542934374 REGON 363501005
tel: 52 387 14 76

PREZES ZARZĄDU

Bogdan Hybner

SOL - HURT sp. z o.o.

w charakterze komplementariusza

SOL - HURT

Solec Kujawski, marzec 2021r.

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

1. Podstawy prawne opracowania.

- [1] Ustawa o z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797).
- [2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219).
- [3] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 961).
- [4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1123).
- [5] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).
- [6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 296).
- [7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).
- [8] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719).
- [9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030).
- [10] PN-B-02852-2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

składowisko odpadów – zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt zorganizowanego deponowania odpadów.

strefa pożarowa – przestrzeń wydzielona w taki sposób, aby w określonym czasie pożar nie przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej przestrzeni; strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków określone w przepisach techniczno – budowlanych; powierzchnia strefy pożarowej jest obliczana, jako powierzchnia wewnętrzna budynku lub jego części.

oddzielenie przeciwpożarowe – element konstrukcji budynku /ściana, strop/ wydzielający strefę pożarową o określonej zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi klasie odporności ogniowej.

stopień rozprzestrzeniania ognia – umowna klasyfikacja elementu konstrukcyjnego budynku ze względu na zachowanie się danego elementu w normalizowanych warunkach badania; w zależności od zachowania się badanej próbki elementy budynku klasyfikuje się jako: elementy nierozprzestrzeniające ognia /NRO/; elementy słabo rozprzestrzeniające ogień /SRO/.

prace niebezpieczne pod względem pożarowym - należy przez to rozumieć prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia, cięciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnątrz lub na dachach obiektów, na przyległych do nich terenach oraz placach składowych, a także prace remontowo - budowlane wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem.

strefa pożarowa składowiska - należy przez to rozumieć powierzchnię składowiska oddzieloną od budynków, innych obiektów budowlanych i składowisk, w sposób określony dla budynków w przepisach.

strefa zagrożenia wybuchem - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której może występować mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości.

teren przyległy - należy przez to rozumieć pas terenu wokół obiektu, o szerokości równej minimalnej dopuszczalnej odległości od innych obiektów z uwagi na wymagania bezpieczeństwa pożarowego określone w przepisach techniczno-budowlanych.

urządzenia przeciwpożarowe - należy przez to rozumieć urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków.

gęstość obciążenia ogniowego – to określona w megadżulach MJ energia cieplna, która może powstać przy spaleniu wszystkich materiałów palnych zgromadzonych na 1 m² powierzchni pomieszczenia, strefy pożarowej lub składowiska,

zagrożenie wybuchem - należy przez to rozumieć możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia.

4. Charakterystyka zakładu.

Informacje formalno – prawne:

SOL-HURT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

w art. 44 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1893).

Zbierane odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów należy przekazywać celem dalszego zagospodarowania wyłącznie do prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, zgodnie z zasadami wyrażanymi w art. 58 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

Spółka na mocy umowy dzierżawy ma możliwość używania i pobierania pożytków z utwardzonego placu składowego – wyłożonego płytami betonowymi, na części którego jest usytuowana stalowa wiata ze ścianami bocznymi i betonowym podłożem oraz murowany budynek magazynowy o powierzchni 810,00 m², posiadający szczelną betonową posadzkę, zamknięty i nieodstępny dla osób postronnych.

Spółka jest wyposażona w prasę do belowania, wagę samochodową oraz samochody do transportu odpadów. Posiada przystosowane do przewożenia i gromadzenia odpadów kontenery stalowe o pojemności 22-35 m³, pojemniki, kosze stalowe, worki big-bag. Teren jest ogrodzony siatką. Teren nie jest wyposażony w kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe. Wody opadowe odprowadzane są do gruntu.

Technologie stosowane podczas zbierania odpadów opierają się na obsłudze prostych urządzeń i wykonywania nieskomplikowanych czynności, w związku z czym pracownicy zatrudnieni do wykonywania tych prac nie muszą posiadać specjalistycznych kwalifikacji zawodowych. Wyznaczeni pracownicy będą wyposażeni w środki ochrony np. odpowiednie rękawice ochronne, odzież, okulary, maseczki. Kadra pracownicza zostanie przeszkolona z zasad obowiązujących w zakresie gospodarki odpadami oraz w zakresie BHP z uwzględnieniem postępowania z substancjami niebezpiecznymi. Wiedza i umiejętności pracowników w zakresie gospodarowania odpadami jak również szeroko pojęta świadomość ekologiczna, będą systematycznie podnoszone poprzez szkolenia. W magazynie odpadów niebezpiecznych będą wywieszone instrukcje – procedury postępowania z substancjami niebezpiecznymi.

Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych, w tym baterii i akumulatorów, będzie dodatkowo wyposażone w sorbent pochłaniający substancje niebezpieczne (uniwersalny sorbent do wycieku substancji chemicznej). Sorbent nasycony substancją niebezpieczną będzie przekazywany do utylizacji.

Teren zbierania odpadów jest monitorowany całodobowo za pomocą kamer. Czynności kontrolne stanu i szczelności pojemników przewidzianych do magazynowania odpadów niebezpiecznych, będą przeprowadzane raz dziennie, poprzez oględziny zewnętrzne. Czynności te będzie przeprowadzał wyznaczony pracownik odpowiedzialny za magazyn odpadów niebezpiecznych, posiadający odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP. W ramach czynności związanych z monitoringiem ilości odpadów zbieranych, każdorazowo będą wazone i odnotowywane (w kartotekach ilościowych poszczególnych rodzajów odpadów).

5. Zagospodarowanie terenu.

Przedmiotowy kompleks budynków biurowo – produkcyjno – magazynowych znajduje się przy ul. Garbary 5 w Solcu Kujawskim (fot. 1). W skład kompleksu wchodzi budynek biurowy (1), wiata stalowa (2) oraz budynek magazynowy (3). Od strony północnej obiekty te sąsiadują z przedsiębiorstwem Alpinus Chemia (A) zajmującym się handlem surowcami i produkcją gotowych wyrobów chemicznych, gdzie głównym surowcem jest alkohol etylowy

Powierzchnia zabudowy	- 230,98 m ² ,
Powierzchnia użytkowa	- 194,36 m ² ,
Kubatura	- 1 042,96 m ³ ,
Długość budynku	- 18,42 m,
Szerokość budynku	- 12,52 m,
Ilość kondygnacji	- 1,
Rodzaj fundamentów	- monolityczne ławy i stopy żelbetowe,
Ściany fundamentowe	- murowane z bloczków betonowych,
Ściany zewnętrzne	- warstwowe, murowane z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 cm,
Ściany wewnętrzne	- murowane z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm oraz przeszklenia na konstrukcji aluminiowej,
Typ i rodzaj dachu, pokrycie	- stropodach dwuspadowy na konstrukcji stalowej, pokrycie z styropapy,
Schody zewnętrzne	- z kostki brukowej na gruncie,
Przewody kominowe	- dymowy, murowany z cegły pełnej,
Stolarka drzwiowa	- aluminiowa, drewniana i blaszana,
Posadzka	- płytki gresowe,
Sufity	- podwieszany, kasetonowy.

Wiata stalowa (2)

Jest to obiekt bez ściany frontowej, przeznaczony do magazynowania i przygotowywania sprasowanych materiałów do dalszego transportu. Wyposażony jest w instalację elektryczną oraz instalację hydrantów wewnętrznych (wyposażenie ponadnormatywne).

Powierzchnia	- 688,60 m ²
Długość	- 102,70 m
Szerokość	- 6 m
Wysokość	- max. 5 m (średnia 4,5 m),
Ilość kondygnacji	- 1,
Rodzaj konstrukcji	- stalowa,
Ściany zewnętrzne	- blacha trapezowa na konstrukcji stalowej,
Ściany wewnętrzne	- brak,
Rodzaj stropów	- brak,
Typ i rodzaj dachu, pokrycie	- jednospadowy na konstrukcji stalowej, pokrycie z blachy,
Posadzka	- betonowa,

Budynek magazynowy (3)

Jest to budynek służący do magazynowania urządzeń elektronicznych (zużyty sprzęt elektroniczny, lodówki, pralki, telewizory itp.). Znajdują się w nim 4 pomieszczenia w każdym narożniku budynku. Od strony zachodniej jest to magazynek narzędzi oraz płynów eksploatacyjnych urządzeń użytkowanych w zakładzie. Po drugiej stronie budynku znajduje się pomieszczenie gospodarcze (warsztat) oraz pomieszczenie magazynowe z przyłączem wody. Pozostała część budynku przeznaczona jest na cele magazynowe. Budynek wyposażony jest

4	16 01 19	Tworzywa sztuczne	25	300
5	17 02 03	Tworzywa sztuczne	25	300
6	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	25	300
7	20 01 39	Tworzywa sztuczne	25	300
		Opony		
8	16 01 03	Zużyte opony	25	300
		Guma		
9	16 01 99	Inne nie wymienione odpady	25	300
10	20 01 99	Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	25	300
		Odpady z papieru i tektury		
11	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	25	300
12	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	130	10000
13	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	130	10000
14	19 12 01	Papier i tektura	130	10000
15	20 01 01	Papier i tektura	50	10000
		Opakowania wielomateriałowe		
16	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	100	5000
		Odpady zawierające silikony		
17	07 02 17	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16	50	5000
		Drewno		
18	15 01 03	Opakowania z drewna	50	5000
19	17 02 01	Drewno	50	5000
20	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	50	5000
21	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	25	5000
		Kable		
22	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	100	10000
		Złom stalowy, metale, złom kolorowy		
23	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	50	5000
24	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	50	5000
25	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania odpadów nieżelaznych	50	5000
26	12 01 04	Cząstki i pyły z metali nieżelaznych	50	5000
27	12 01 13	Odpady spawalnicze	25	2000
28	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	25	2000
29	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	25	2000
30	12 01 99	Inne nie wymienione odpady	25	2000
31	15 01 04	Opakowania z metali	50	5000

62	09 01 11	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03	2	50
63	09 01 10	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii	2	50
64	09 01 12	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11	2	50
65	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	10	200
66	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	20	200
67	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35	20	200
68	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	20	200
69	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	2	50
70	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	20	200
71	20 01 35	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 02 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)	20	200

Masa poszczególnych odpadów może być zróżnicowana w zależności od dostępności na rynku, natomiast łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie nie przekroczy 420 Mg.

Masa poszczególnych odpadów może być zróżnicowana w zależności od dostępności na rynku, ale łącznie nie przekroczy 50000 Mg rocznie.

7. Miejsca i sposób magazynowania odpadów.

Place składowe odpadów palnych

Magazynowanie odpadów na terenie działki o nr ew. 747/30 położonej przy ul. Garbary 5 w Solcu Kujawskim, prowadzone będzie w strefach pożarowych z zachowaniem wymaganych odległości od budynków oraz sąsiednich stref pożarowych, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [6]. Wyróżnia się następujące miejsca magazynowania odpadów:

- Strefa pożarowa SP1 pod częścią wiaty magazynowej (1) oraz na placu wzdłuż wiaty na powierzchni łącznej 630 m²,
- Strefa pożarowa SP2 w budynku magazynowym murowanym o powierzchni 810 m² oraz na polu składowym przy budynku magazynowym o powierzchni 150 m², zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [6].

Zostaną zachowane wymagane odległości strefy SP2 od innych stref pożarowych, budynków oraz granic nieruchomości. Od strony wschodniej odległość do granicy działki wynosi 21 m, brak w pobliżu budynków sąsiadujących. Od strony północnej 4 m od granicy działki, minimum 8 m od sąsiadujących budynków. Od strony zachodniej strefa SP1 w odległości 21 m. Od strony południowej zostanie zachowana odległość 4 m od pola składowego do granicy nieruchomości gruntowej.

Od strony południowej obie strefy SP1 i SP2 oddalone są od sąsiadujących budynków na odległość nie mniejszą niż 36 m.

Poza materiałami palnymi na terenie nieruchomości będą składowane materiały niepalne (MN) pomiędzy sekcjami magazynowymi strefy SP1, pomiędzy strefami SP1 a SP2, a także na polu składowym w zachodniej części nieruchomości na powierzchni około 400 m². Rozmieszczenie stref zostało zilustrowane na załączonym planie zagospodarowania terenu.

Odpady są magazynowane luzem, w formie zbelowanej oraz w kontenerach stalowych. Maksymalna wysokość magazynowania odpadów wynosi 3 m. Proces odbierania, magazynowania oraz wywozu odpadów z terenu nieruchomości będzie się odbywać na bieżąco. Masa oraz rodzaj magazynowanych odpadów będzie zmienna, natomiast maksymalna łączna masa magazynowanych odpadów nie zostanie przekroczona. Z uwagi na możliwość zmiany rodzaju magazynowanych odpadów, zachodzi konieczność szacowania na bieżąco rzeczywistego obciążenia ogniowego wyznaczonych stref pożarowych, w celu zapobiegnięcia przekroczenia dopuszczalnych wartości.

Wymagane odległości stref magazynowania odpadów poza budynkami od granic sąsiedniej nieruchomości gruntowej (nie mniejsze niż 4 m) oraz od granic sąsiedniej działki budowlanej (nie mniejsze niż połowa odległości strefy od sąsiedniego budynku), zostały zachowane zgodnie z zapisami rozporządzenia [6]. Odległości stref pożarowych od sąsiadujących budynków oraz pomiędzy poszczególnymi strefami pożarowymi spełniają wymogi rozporządzenia [6]. Wyżej wymienione odległości zostały zilustrowane na załączonym planie zagospodarowania terenu. Granice miejsc składowania odpadów poza budynkami zostały oznaczone w widoczny sposób na załączonych planach zagospodarowania.

Z uwagi na zbliżenie wiaty do granicy nieruchomości gruntowej oraz do budynku transformatora, zleceniodawca tj. SOL-HURT Sp. z o.o., Sp. K., zobowiązuje się zastosować odpowiednie ściany oddzielenia przeciwpożarowego w terminie do dnia 01 września 2021 roku. Do czasu realizacji powyższego przedsięwzięcia zostanie zastosowane rozwiązanie polegające na odsunięciu miejsca magazynowania odpadów w strefie SP1 od granicy nieruchomości gruntowej (drogi gminnej) na odległość 4 m oraz od transformatora na odległość 15 m. Ponadto zleceniodawca mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego zakładu, a także zamiar optymalnego wykorzystania przedmiotowej nieruchomości pod kątem prowadzonej działalności, zamierza zrealizować rozwiązania zamienne, stosownie do wskazań mającej powstać ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego zakładu.

8. Gęstość obciążenia ogniowego.

Obliczenia dokonano na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852 ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczenie względnego czasu trwania pożaru.

10. Drogi pożarowe.

Teren nieruchomości obsługiwany jest komunikacyjnie od strony ul. Garbary. Dojazd pożarowy jednostek ochrony przeciwpożarowej wymagany jest dla wyznaczonej strefy pożarowej SP1. Stanowi go ulica Garbary przebiegająca wzdłuż całej nieruchomości, w odległości 5 - 15 m od wskazanych stref pożarowych. Ponadto na teren działki prowadzą dwa wjazdy, jeden przy budynku biurowym oraz drugi między wiatą stalową i budynkiem magazynowym. Droga wewnętrzna przebiega wzdłuż wszystkich budynków i pól składowych, jest utwardzona, posiada szerokość min. 4 m. Istniejący układ drogowy umożliwia prowadzenie skutecznych działań ratowniczo – gaśniczych.

11. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

W ramach przebudowy instalacji hydrantów zewnętrznych została wykonana nowa sieć na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji projektowej.

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru, zgodnie z tabelą nr 2 rozporządzenia ws. ppoż. zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych [9] dla budynków PM wynosi odpowiednio 20 dm³/s.

Na terenie zakładu znajdują się 3 hydranty zewnętrzne DN 80 zasilane z sieci miejskiej.

Zgodnie z oświadczeniem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Solcu Kujawskim sieć wodociągowa zapewnia wydajność nie mniejszą niż 5 dm³/s i ciśnienie w hydrancie zewnętrznym nie mniejsze niż 0,1 MPa przez co najmniej 2 godziny.

Przeprowadzone badania hydrantów zewnętrznych zapewniają wydajność:

- pomiar hydrantu nr 1 – wydajność wodna wynosi 11,40 dm³/s – bez uwag.
- jednoczesny pomiar hydrantów nr 1 – 2 wydajność wodna wynosi 19,52 dm³/s – z uwagami, wymagany wydatek 20,00 dm³/s,
- jednoczesny pomiar hydrantów nr 1 – 3 wydajność wodna wynosi 19,52 dm³/s – z uwagami, wymagany wydatek 20,00 dm³/s.

W związku z powyższą nieprawidłowością wystosowano pismo do Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu o uzyskanie odstępstwa dotyczącego zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla zakładu. Zgodnie z przesłanym pismem jako rozwiązanie zamiennie niespełnienia wymagań wydajności hydrantów zaproponowano:

- istniejące na terenie zakładu hydranty zewnętrzne DN80 wykonane na miejskiej sieci wodociągowej, z czego dwa znajdują się przy wiacie stalowej i jeden przy budynku magazynowym,
- kolektor ssawny z nasadą przyłączeniową 110 typu STORZ dla dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej, zamontowany na studni głębinowej, w której woda znajduje się na poziomie 6 m. Kolektor został wyprowadzony ponad ziemię na wysokość 80 cm i zwrócony w kierunku drogi pożarowej. Kolektor ssawny konstrukcyjnie składa się z rury stalowej przyłączeniowej o średnicy 100. Studnia znajduje się przy drodze pożarowej w odległości 22,6 m od budynku wiaty.

- konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze;
5. rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów;
 6. składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu;
 7. użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;
 8. przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:
 - a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C),
 - b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V;
 9. stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki;
 10. instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem;
 11. składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych;
 12. składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach;
 13. przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach;
 14. zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji;
 15. blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru;
 16. lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych;
 17. wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności lub użytkowników, jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali;
 18. uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:
 - a) gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,
 - b) przeciwwybuchowych urządzeń odciążających,

Przyczyny powstania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania się.

Zagrożenia, w tym pożarowe mogą być wynikiem zamierzonych lub niezamierzonych działań człowieka, a przede wszystkim skutkiem nie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

1. nieostrożność ludzi (pracowników) w zakresie nie przestrzegania przepisów ppoż.,
2. stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem trudno zapalnych umieszczonych w odległości min. 5 cm od żarówki,
3. instalowanie opraw oświetleniowych oraz sprzętu instalacji elektrycznej jak włączniki, przełączniki, gniazda wtykowe bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem,
4. mimo wprowadzonego zakazu palenia, palenie i porzucenie nie wygaszonych niedopałków papierosów na materiały palne,
5. przeciążanie instalacji elektrycznej,
6. nieostrożność w obchodzeniu się elektrycznymi urządzeniami grzejnymi,
7. pozostawienie nie włączonych odbiorników energii elektrycznej lub ich ustawienie w pobliżu materiałów palnych,
8. użytkowanie instalacji (np. elektrycznych, odgromowych), maszyn i urządzeń niesprawnych technicznie lub bez ważnych okresowych przeglądów,
9. nieprawidłowości w prowadzeniu prac niebezpiecznych pożarowo,
10. podpalenia.

Prace niebezpieczne pożarowo.

Poprzez prace niebezpieczne pożarowo należy rozumieć wszelkie prace związane z użyciem ognia otwartego nie przewidziane normalnym tokiem pracy lub prowadzone poza wyznaczonymi do tego celu miejscami, jak:

Nadzór nad prowadzeniem prac niebezpiecznych pożarowo w budynku należy do obowiązków osoby odpowiedzialnej za sprawy techniczne lub osoby przez niego wyznaczonej. Do przestrzegania zasad zabezpieczania i wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo zobowiązani są wszyscy pracownicy uczestniczący bezpośrednio lub pośrednio tych prac oraz pracownicy nadzorujący ich przebieg (w tym również pracownicy firm z zewnątrz). Obowiązek zapoznania osób wykonujących i nadzorujących prace z niniejszymi postanowieniami, należy do właściciela lub wyznaczonej przez niego osoby.

W przypadku firm z zewnątrz, którym powierzono wykonanie prac, postanowienia powinny być zawarte w odpowiednich umowach na wykonanie prac niebezpiecznych pożarowo z użyciem odpowiednich elementów zabezpieczających czynnych i biernych w tym również znajomości przez pracowników zagrożeń i możliwości ich likwidacji podręcznym sprzętem gaśniczym.

Prace niebezpieczne pożarowo mogą być wykonywane na terenie obiektu i przyległym terenie pod warunkiem spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, obowiązujących przed, w trakcie ich wykonywania oraz po ich zakończeniu.

3.	wewnętrznych	
4.	Konserwacja hydrantów zewnętrznych	co najmniej 1 raz w roku
5.	Kontrola stanu technicznego budynków	co najmniej 1 raz w roku
6.	Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych	co najmniej 1 raz w roku
7.	Kontrola instalacji gazowej	co najmniej 1 raz w roku
8.	Badanie instalacji elektrycznej i odgromowej	co najmniej raz na 5 lat oraz po każdej awarii instalacji

Sposoby postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.

W przypadku powstania pożaru należy ewakuować wszystkie osoby ze strefy zagrożenia. Jeśli to możliwe, część pracowników pod nadzorem kierownictwa powinna przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego. W pierwszej kolejności należy powiadomić Państwową Straż Pożarną.

Każdy, kto zauważy pożar lub inne zjawisko, którego konsekwencją może być pożar (zadymianie, nagrzanie powierzchni, zapach spalenizny) jest zobowiązany zachować spokój, nie dopuścić do paniki i natychmiast zawiadomić:

1. bezpośredniego przełożonego lub pracownika wyznaczonego do kierowania ewakuacją na wypadek pożaru,
2. dyrekcję, właściciela/zarządcę budynku lub inną osobę która go zastępuje,
3. osoby znajdujące się w strefie zagrożonej i jej sąsiedztwie (np. głosem),
4. Państwową Straż Pożarną.

Po otrzymaniu informacji o pożarze kierujący ewakuacją ogłasza alarm o zagrożeniu oraz alarmuje Państwową Straż Pożarną – tel. 112.

Osoba alarmująca Państwową Straż Pożarną po uzyskaniu połączenia powinna podać następujące informacje:

1. gdzie i co się pali — nazwa obiektu, dokładny adres,
2. ile kondygnacji liczy budynek zagrożony pożarem,
3. jakie są obecne rozmiary pożaru,
4. czy istnieje zagrożenie życia ludzi,
5. czy w rejonie pożaru lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się materiały łatwo zapalne,
6. numer telefonu, z którego podaje się informację;
7. imię i nazwisko zgłaszającego.

Właściciele/zarządzający obiektem zobowiązani są do umieszczenia w miejscach widocznych wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru.



Rys. 1. Plan zagospodarowania terenu z oznaczeniem stref pożarowych.

- SP1 strefa pożarowa pod częścią wiaty magazynowej oraz na placu wzdłuż wiaty o łącznej powierzchni 616 m² oraz $1000 \text{ MJ/m}^2 < Q_d \leq 4000 \text{ MJ/m}^2$,
- SP2 strefa pożarowa w budynku magazynowym o powierzchni 810 m² wraz z polem składowym o powierzchni 150 m²,
- MN miejsca magazynowania odpadów niepalnych,
- H hydranty.



Rys. 2. Plan zagospodarowania terenu z oznaczeniem odległości stref pożarowych.



Zalęcenie do decyzji
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

znak: 56-16.7344.107.2020

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Bydgoszczy

ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4
85-158 Bydgoszcz

PZ.5560.197.04.2020

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bydgoszcz dn. 03.03.2021 r.

Toruń, dnia 03.03.2021 r.
Stwierdzam zgodność z oryginałem

WPLYNEŁ
Departament Środowiska

2021-03-05

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – zwanej dalej k.p.a.) oraz art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4b, 4c, 4d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Bogdana Hybner, SOL-HURT Sp. z o.o., Sp. k., ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski, o uzgodnienie przedstawionego operatu przeciwpożarowego, zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej miejsc magazynowania wytworzonych odpadów, na terenie należącym do wyżej wymienionego zakładu, zlokalizowanego przy ul. Garbary 5 w Solcu Kujawskim, w tym obiektów i innych miejsc magazynowania odpadów

uzgadniam warunki ochrony przeciwpożarowej przedstawione w operacie przeciwpożarowym opracowanym przez rzeczoznawcę do spraw ochrony przeciwpożarowej – Pana Andrzeja Ślusarka i wyrażam zgodę na ich zastosowanie

pod warunkiem

wykonania ściany oddzielenia przeciwpożarowego do dnia 01.09.2021 r., zgodnie ze wskazaniami operatu przeciwpożarowego, oraz wyposażenia miejsca magazynowania odpadów w punkty ze sprzętem gaśniczym, niezależnie od wyposażenia w gaśnice, zgodnie z odrębnymi przepisami.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 03.03.2021 r. Pan Bogdan Hybner, zwrócił się do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, o uzgodnienie przedstawionego operatu przeciwpożarowego, zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej obiektów i innych miejsc magazynowania odpadów na terenie zakładu mieszczącego się przy ul. Garbary 5 w Solcu Kujawskim.

Zgodnie z zapisami art. 42 ust. 4b pkt 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) w związku z art. 184 ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), do wniosku dołącza się operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodniony z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2020 poz. 961) - w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Przedstawiony operat został opracowany przez Pana Andrzeja Ślusarka – rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w marcu 2021 r. i zawiera: 23 ponumerowane strony, dwa załączniki graficzne, postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z dnia 25 sierpnia 2020 r., znak WZ.5595.366.3.2020.EP, protokoły przeglądu instalacji przeciwpożarowej.